

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999
Отдел надзорной деятельности по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Держинского, 35 тел. 22-63-71 факс. 22-30-85

Предписание № 606 / 1 / 1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Саха (Якутия)
«Якутская кадетская школа – интернат»**

*В лице И.о Директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Якутская кадетская школа – интернат»
Моисееву Артуру Гаврильевичу*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Врио заместителя главного государственного инспектора города
Якутска по пожарному надзору Верховцева К.А. № 606 от « 29 » августа 2016 года,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 14 ч. 30 мин. « 30 » августа 2016 года
по 16 ч. 00 мин. « 30 » августа 2016 года проведена проверка внеплановая

*выездная, старшим инженером - государственным инспектором города Якутска по пожарному
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
надзору Кириллиным Николаем Николаевичем здания, сооружения ГБОУ РС (Я) «Якутская
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

*Кадетская школа – интернат» расположенная по адресу г. Якутск мкр. Марха ул. Держинского 17
Республика Саха (Якутия)*

совместно с *И.о Директора ГБОУ РС (Я) « Якутская кадетская школа – интернат»
Моисеевым Артур Гаврильевичем, Заместителем, Заместителем директора по
административно хозяйственной части ГБОУ РС (Я) « Якутская кадетская
школа – интернат» Апросимовым Юрий Николаевичем*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп исания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено устранение повреждений толстослойных напыляемых составов	Руководитель организации обеспечивает	15 августа 2017 года	

<p><i>огнезащитных обмазок, штукатурки и другими огнезащитными материалами в том числе на каркасе, комбинация этих материалов, чердачных помещений расположенных на территории объекта надзора, а также не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).</i></p>	<p><i>устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год п. 21 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г.</i></p>		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер – государственный инспектор города Якутска по пожарному надзору майор внутренней службы Кириллин Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


« 30 » августа 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Моисеев

(подпись)

« 30 » августа 2016 г.



И.о Директора ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа – интернат» Моисеев Артур Гаврильевич